



Gmina Świlcza
36-072 Świlcza 168

woj. podkarpackie
pow. rzeszowski

REGON 690582140
NIP 517-00-45-613

tel. 17 86-70-100
fax. 17 86-70-157

sprawa RRG.271.9.2013
pismo: 67/R-RRG-ED/2013

Świlcza, dn. 26.03.2013 r.

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa Pawilonu Sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce (dz. nr ewid. 211, 212, 215)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 13 marca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 52356-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składnia ofert: 3 kwietnia 2013 r., godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 25 marca 2013 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania:

Dotyczy przedmiaru robót budowlanych – dział 5 Dach

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję łąty i kontrłaty.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót branży budowlanej popr. 2 z dnia 26.03.2013 r., w rozdziale 5 – Dach, dodaje się nową pozycję 42: KNRW 202/410/3: Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm – analogia przybicie łąt i kontrłąt, obmiar 328,330 m2.

Treść pytania nr 1:

Proszę o podanie wymiarów schodów strychowych oraz wyłazu dachowego

Odpowiedź:

Na rys. Nr 3 PB podano wymiary otworu w stropie na wyłaz strychowy: 70x150 cm – patrz: przedmiar robót branży budowlanej popr. 2 z dnia 26.03.2013 r., rozdział 6 – Izolacja stropodachu, poz. 64: KNNR 2/1105/2: Właz strychowy o wym. otworu w stropie 70x150 cm, obmiar 1,050 m2, a nie jak podano wcześniej 1,200 m2.

W poz. 53 przedmiaru robót z dnia 25.02.2013 r. określono powierzchnię wyłazu dachowego na 0,64 m2. Zatem należy zastosować wyłaz dachowy o wymiarach: 80x80 cm, patrz: przedmiar robót branży budowlanej, popr.2 z dnia 26.03.2013 r., rozdział 5 – Dach, poz. 54.

Wymiary schodów należy dostosować do wysokości pomieszczenia: 3,50 m. Ponadto określono jego parametry: U = 1,1 oraz EI 30.

Treść pytania nr 2 i 3:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego




strona: www.swilcza.i-gmina.pl

e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

Proszę o udostępnienie rysunków (wymiarów) obudowy kominka z piaskowca.
Proszę o podanie dodatkowych informacji (wymiarów) dotyczących wkładu kominkowego.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót określono moc wkładu kominkowego na 16kW. Mając na uwadze że w handlu mogą występować wkłady różnych producentów, o różnych wymiarach, nie określano ich typu i wymiarów. Należy dobrać wkład o ww. parametrach, łącznie z obudową.


mgr inż. Wojciech Wdowik

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego



strona: www.swilcza.i-gmina.pl

e-mail: ug.swilcza@intertele.pl