

sprawa RRG.271.41.2013
pismo: 301/R-RRG-ED/2013

Świltcza, dn. 19.12.2013 r.

Zamawiający: Gmina Świltcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli – II etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 787/3)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 grudnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 269761-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swiltcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 30 grudnia 2013 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świltcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniach 17 i 18 grudnia 2013 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania z dnia 17.12.2013 r.

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma wycenić zawory grzejnikowe i głowice termostatyczne, jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru – **nie należy wyceniać, ponieważ były w zakresie I etapu;**

Pytanie nr 2:

Prosimy o sprecyzowanie zlewozmywaka z blachy nierdzewnej, jakie wymiary, czy Zamawiający ma również wycenić szafkę czy tylko sam zlewozmywak? – **należy wycenić szafkę i zlewozmywak, wymiary zlewozmywaka 80x60 cm;**

Pytanie nr 3:

Czy Wykonawca ma wycenić baterie dla umywalek i zlewozmywaków, jeśli tak prosimy o sprecyzowanie – **nie należy wyceniać, ponieważ były w zakresie I etapu;**

Pytanie nr 4:

Prosimy o sprecyzowanie misek ustępowych, w przedmiarze są typu kompakt a w projekcie wiszące na stelażach President - które należy przyjąć do wyceny? – **należy wycenić zgodnie z projektem;**

Pytanie nr 5:

Prosimy o sprecyzowanie umywalek, czy należy wycenić umywalki z półpostumentami czy nablatowe? - **należy wycenić umywalki na szafce;**

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza płytki podłogowe oraz ściennie innych producentów oraz w innych wymiarach i kolorach? - **producent płytek może być inny, ale wymiary i kolor jak w projekcie;**



Pytania z dnia 18.12.2013 r.

Pytanie nr 1:

Instalacja centralnego ogrzewania – czy w pozycjach montaż grzejników należy doliczyć koszt montażu głowicy termostaticznej i zaworu powrotnego? – **nie należy wyceniać, ponieważ były w zakresie I etapu;**

Pytanie nr 2:

Instalacja gazowa – czy należy wycenić detektor gazu DK-1.N firmy Gazex – **należy wycenić detektor gazu.**

Ponadto Zamawiający zamieszcza dodatkowo rysunki wykonawcze:

- 1) rys. 11 – przekrój A-A kolorystyka,
- 2) rys. 12 - przekrój B-B kolorystyka,
- 3) rys. 13 - przekrój C-C kolorystyka,
- 4) rys. 15 – sufity parter,
- 5) rys. 16 – posadzki parter,
- 6) rys. 17 – posadzki piętro,
- 7) rys. 18 – ściany WC męski,
- 8) rys. 19 – ściany WC kobiet,
- 9) rys. 20 – ściany WC niepełnosprawnych,
- 10) rys. 21 – ściany zaplecze,
- 11) rys. 22 – ściany hall i sala kolorystyka,
- 12) rys. 22 – ściany hall i sala.


mgr inż. Wojciech Wdowik

INSPEKTOR

mgr Ewa Dziedzic



GMINA
FAIR PLAY 2008



GMINA
FAIR PLAY 2009



GMINA
FAIR PLAY 2010



GMINA
FAIR PLAY 2011



GMINA
FAIR PLAY 2012

strona: www.swilcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl
ug.swilcza@pro.onet.pl