

Świltcza 168
36-072 Świltcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17-86-70-100
fax. 17-86-70-157

sprawa RRG.271.6.2014
pismo: 59/R-RRG-ED/2014

Świltcza, dn. 18.02.2014 r.

Zamawiający: Gmina Świltcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

„Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świltcza”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 lutego 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 41050-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swiltcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 24 lutego 2014 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świltcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 18 lutego 2014 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W projekcie budowlanym (cz. 04) w pkt 4.1.2 odnośnie izolacji przewodów wentylacyjnych jest zapis mówiący tylko o izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych prowadzonych po dachu budynku wełną mineralną o grubości 50 mm. Przedmiar natomiast posiada pozycję nr 7.27 w której ilość m2 izolacji odpowiada powierzchni wszystkich kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Proszę o odpowiedź czy wszystkie przewody wentylacyjne mają być izolowane matami z wełny mineralnej, a jeżeli tak to jaką grubość wełny mineralnej zastosować wewnątrz pomieszczeń, ponieważ grubość 50 mm wewnątrz pomieszczeń naszym zdaniem jest wielkością zawyżoną.

Odpowiedź:

Zmiana obmiarów w przedmiarze robót pn. „Instalacje sanitarne w Przedszkolu w Świltczy”:

poz. 7.27 - 42 m2,

poz. 7.28 – 45 m2.

Z up. WÓJTA
Wojciech
mgr Wiesław Maciejowski
Z-ca WÓJTA