

sprawa RRG.271.12.2014
pismo: 157/R-RRG-ED/2014

Świlcza, dn. 5.05.2014 r.

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 kwietnia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 133506-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: **8 maja 2014 r. do godz. 10:00.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 5, pkt 4 „Termin wykonania zamówienia”:

➤ **dotychczasowe brzmienie:**

„Termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2014 roku (dotyczy wszystkich części zamówienia)”

➤ **nowe brzmienie:**

„Termin wykonania zamówienia: do 30 lipca 2014 roku (dotyczy wszystkich części zamówienia)”;

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 33, § 2 wzoru umowy, ust. 1:

➤ **dotychczasowe brzmienie:**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia z instalacją, uruchomieniem, przekazaniem do eksploatacji, dostarczeniem dokumentacji i przeprowadzeniem szkoleń i innych czynności określonych w § 1 ustala się do 30 czerwca 2014 roku. Termin i miejsce szkoleń zostaną uzgodnione przez Strony w terminie jak w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr w przetargu nr RRG.271.12.2014.

➤ **nowe brzmienie:**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia z instalacją, uruchomieniem, przekazaniem do eksploatacji, dostarczeniem dokumentacji i przeprowadzeniem szkoleń i innych czynności określonych w § 1 ustala się do 30 lipca 2014 roku. Termin i miejsce szkoleń zostaną uzgodnione przez Strony w terminie jak w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr w przetargu nr RRG.271.12.2014.

Ponadto Zamawiający informuje, że w dniu 30 kwietnia 2014 roku do Zamawiającego wpłynęły zapytania:

Dotyczy zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy Część 1

Szanowni Państwo,

W Załączniku nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt. 5: Zestaw przetwornik, sonda tlenowa i redox znajdują się zapisy jednoznacznie wskazujące na tylko jednego producenta aparatury pomiarowej. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnej aparatury pomiarowej o poniższej specyfikacji:

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 GMINA FAIR PLAY 2013	 SGS	 ŚWILCZA Gmina	strona: www.swilcza.i-gmina.pl e-mail: ug.swilcza@intertele.pl ug.swilcza@pro.onet.pl
Świlcza 168 36-072 Świlcza	pow. rzeszowski woj. podkarpackie	NIP 517-00-45-613 REGON 690582140	tel. 17 86 70 100 fax. 17 86 70 157
Pobrano z: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.12.2014/RRG.271.12.2014_mod_01.pdf			Strona 1 z 3

Pomiar potencjału REDOX

Sonda:

- maksymalny błąd: 1[mV]
- kombinowana elektroda szklana z wbudowanym czujnikiem temperatury
- odporna na zabrudzenia diafragma z PTFE
- ciśnienie: do 16 [bar abs]
- odporna na wilgoć poprzez bezstykowe złącze indukcyjne, IP68

Pomiar stężenia tlenu

Sonda:

- maksymalny błąd: 1% maks. zakr. pomiarowego
- metoda pomiarowa: luminescencyjna
- czas odpowiedzi: $t_{90} = 60$ [s]
- powtarzalność: $\pm 0,5\%$
- automatyczna kompensacja temperatury
- obudowa stal k.o.

Przetwornik uniwersalny:

- otwarty protokół komunikacyjny umożliwiający podłączenie sond więcej niż jednego producenta
- możliwość podłączenia sond mierzących różne parametry
- indywidualny wyświetlacz LCD
- przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych
- wejście: max 4 czujniki cyfrowe
- wyjście: $4 \times 4 \dots 20$ mA
- temperatura otoczenia: -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$
- stopień ochrony: IP66 oraz IP67
- menu w języku polskim.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi dotyczących części 2.

Znaczącymi parametrami w systemach pompowych jest wysokość podnoszenia oraz wydajność. W związku z tym czy zamawiający dopuszcza pompy o prędkości obrotowej innej niż wskazana w OPZ

Prosimy o informację, czy pompa zatapialna ma być wyposażona w np. wolny przelot lub system rozdrabniania?

Przedmiotem robót jest dostawa wraz z montażem. Prosimy o informacje co należy przewidzieć w zakresie montażu pompy zatapialnej.

Prosimy o informacje czy jeżeli chodzi o dmuchawę rotsa to czy zakresem jest też objęty montaż?

Prosimy o udzielenie odpowiedzi dotyczących części 2.

Jaki system wizualizacji jest zainstalowany u Zamawiającego.

Czy Zamawiający ma do niego prawa autorskie i czy możliwa jest jego modyfikacja przez wykonawcę bez udziału firm trzecich

Prosimy o informacje o wielkości licencji w systemie wizualizacji oraz ile jest wolnych bramek.

Czy okablowanie służące do podłączenia nowej szafy koagulacji jest w zakresie robót? Jeżeli nie to prosimy o informacje od długości trasy i rodzaju trasy (ziemia, budynek).

Prosimy o informacje w jaki sposób należy wpiąć nową szafę koagulacji do systemu wizualizacji (rodzaj połączenia – rs485, Ethernet, światłowód).

Prosimy o informacje co będzie pompowane za pomocą pompy zatapialnej?

Prosimy o informacje co będzie cyrkulowała pompy recyrkulacyjna?

Czy wraz z dmuchawą należy dostarczyć układ sterowania do natleniania czy taka instalacja istnieje u zamawiającego?

Czy wraz z dmuchawą należy dostarczyć układ zasilania dmuchawy (szafa+falownik)?

Czy pisząc o środkach wspomagających zamawiający miał na myśli koagulant?

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko



strona: www.swilcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl
ug.swilcza@pro.onet.pl

Świlcza 168
36-072 Świlcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Czy szafa koagulacji powinna być wyposażona w okład sterowania koagulacją? Prosimy o podanie więcej szczegółów o ilości sygnałów, ile pom jest zasilanych z szafy, ile pomp jest sterowanych z szafy.

Punkt 2 umowy.

Czy w zapisie „W okresie gwarancji Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zapewni wykonanie wszelkich prac i dostawę wszelkich części zamiennych wraz z ich kosztem zapewniających prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.” Chodzi też o elementy eksploatacyjne czy tylko elementy podlegające wymianie/naprawie w wyniku awarii?

Punkt 12 umowy.

Prosimy o doprecyzowanie w punkcie 12 informacji kto ponosi koszt wymiany elementów eksploatacyjnych (elektrolity, kartridże pomiarowe, sondy), paski np. do dmuchawy, uszczelki.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem dotyczącym przetargu RRG.271.12.2014. na zadanie nr 3. W związku z brakiem możliwości dotrzymania terminu zakończenia prac przewidzianego na dzień 30.06.2014 r. zapisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwracamy się z prośbą o możliwość jego przesunięcia.

Niemożliwość sprostania powyższemu terminowi spowodowana jest brakiem możliwości wyprodukowania w tak krótkim terminie najważniejszego urządzenia linii do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych jakim jest reaktor procesu.

Reaktor układu higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych jest specjalistycznym urządzeniem wykonywanym wyłącznie na specjalne zamówienie.

W związku z tym czas oczekiwania na dostawę takiego urządzenia wynosi około kilkunastu tygodni. Sprawdziliśmy wszystkich dostępnych producentów, którzy gwarantują odpowiedni poziom techniczny urządzenia i jest możliwość wyprodukowania potrzebnego reaktora dopiero na wrzesień br.

Prosimy zatem o przesunięcie terminu uruchomienia instalacji na dzień 15.09.2014 r.

Odpowiedź do w/w zapytań:

Zgodnie z art. 38 ust. 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający pozostawia wnioski bez rozpoznania.

WÓJT
dr inż. Wojciech Wdowik

INSPEKTOR
mgr Ewa Dziędzic

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

			strona: www.swilcza.i-gmina.pl e-mail: ug.swilcza@intertele.pl ug.swilcza@pro.onet.pl
Świlcza 168 36-072 Świlcza	pow. rzeszowski woj. podkarpackie	NIP 517-00-45-613 REGON 690582140	tel. 17 86 70 100 fax. 17 86 70 157
Pobrano z: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.12.2014/RRG.271.12.2014_mod_01.pdf			Strona 3 z 3