

sprawa RGP-ED.2600.1.2015
pismo: 187/R-RRG-ED/2015

Świlcza, dn. 12.11.2015 r.

Wyjaśnienie treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Wykonanie przeglądów rocznych budynków

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 06 listopada 2015 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 16 listopada 2015 r. do godz. 10:00.

Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 08 listopada 2015 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dotyczące "Wykonania przeglądów rocznych budynków" (sprawa RGP.2600.1.2015) 1. W opisie przedmiotu zamówienia Punkt 2.2. brzmi: przegląd instalacji gazowej (zgodnie z PN-M-34507:2002) powinien obejmować: a. przegląd, doszczelnienie oraz próbę szczelności instalacji gazowej w budynkach z gazem przewodowym"

Nie można na tak sformułowanym opisie przedmiotu zamówienia przedstawić realną cenę bowiem wprowadzenie sformułowania "doszczelnienie" powoduje że na etapie składania oferty nie wiadomo czy instalacja jest szczelna czy też następują wycieki gazu. Jeżeli występują wycieki gazu to oferent ma doszczelnić instalacje i to wycenić. Nie jest to możliwe na etapie składania oferty bowiem wyciek może być na złączce gwintowanej i wystarczy dokręcić na złączce ale może być na przewodach gazowych gdzie doszczelnienie będzie wymagało wymiany odcinka przewodu gazowego.

Jak zatem to wyceniać jak nie wiadomo co będzie do wykonania w przypadku wykrycia nieszczelności. Do wymiany odcinka przewodów gazowych bądź wykonania innych prac na urządzeniach gazowych w których mogłoby się stwierdzić nieszczelność należy jak już będzie wiadomo co jest do roboty dać oddzielne zamówienie bądź zrobić postępowanie celem wyłonienia wykonawcy dla usuwania usterek. Proszę o udzielenie odpowiedzi dlaczego tak sformułowano opis przedmiotu zamówienia do instalacji gazowej, że nie można będzie przedstawić ceny za usługę bowiem brak jest przedmiaru do robót przyszłych które mogą pojawić się podczas przeglądu instalacji gazowej.

Odpowiedź:

Gmina Świlcza informuje, że w cenie oferty nie należy uwzględniać wykonania doszczelnienia wymagającego nakładów materiałowych a tylko wskazanie miejsc ewentualnych nieszczelności i sposobu ich usunięcia.

Z up. WÓJTA


mgr inż. Sławomir Styka
ZASTĘPCA WÓJTA