

Znak sprawy: GK.7012.1.2016

Świlcza, dn. 04.02.2016 r.

## Zaproszenie do składania ofert

Gmina Świlcza zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie **rozeznania cenowego** na:

**Wykonanie obowiązkowego w 2016 roku przeglądu instalacji hydrantowej i gaśnic w budynkach administrowanych przez Gminę Świlcza i jej jednostki organizacyjne.**

### I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obowiązkowego przeglądu instalacji hydrantowej i gaśnic z uwzględnieniem:

- pomiaru ciśnienia i wydajności sieci hydrantowej,
- przeglądu szafek hydrantowych z wyposażeniem,
- legalizacji gaśnic,
- legalizacji gaśnic samochodowych,
- niezbędnych napraw lub napełniania butli gaśniczych.

Wykaz gaśnic i hydrantów:

Lp.	Obiekt	Data ważności aktualnego badania	Ilość/rodzaj gaśnic
<b>Bzianka</b>			
1	Szkoła Podstawowa	październik 2016 r.	gaśnica proszkowa GP 2 - 2 szt. gaśnica proszkowa GP-4 - 1 szt. gaśnica proszkowa GP-6 - 2 szt. 2 hydranty
2	Dom Strażaka		gaśnica proszkowa 4 kg - 2 szt.
<b>Błędowa Zgłobieńska</b>			
3	Dom Ludowy		1 hydrant
<b>Bratkowice</b>			
4	Zespół Szkół	luty 2016 r.	11 gaśnic proszkowych, - 1 gaśnica pianowa, - 3 hydranty;
5	Szkoła Podstawowa nr 2	czerwiec 2016 r.	gaśnica proszkowa 6 kg – 2 szt.; gaśnica śniegowa 5 kg – 1 szt.; gaśnica proszkowa 2 kg – 2 szt., gaśnica śniegowa 2 kg – 2 szt.; hydrant HW 25 – 2 szt.
6	Szkoła Podstawowa nr 3	sierpień 2016 r.	2 szt. gaśnica- typ GP-6X-ABC (6 kg proszku gaśniczego) 1 szt. gaśnica - typ GP-2X-ABC (2 kg proszku gaśniczego) 1 szt. gaśnica 21B (1 kg proszku gaśniczego)
7	Przedszkole	grudzień 2016 r.	zgodnie z załącznikiem nr 1
8	Dom Ludowy - GCKSiR	wrzesień 2016 r.	gaśnice 2 kg proszkowe – 3 szt., brak hydrantu
9	Pawilon Sportowy - GCKSiR	wrzesień 2016 r.	gaśnice 2 kg proszkowe – 3 szt., brak hydrantu
<b>Dąbrowa</b>			
10	Zespół Szkół	wrzesień 2016 r.	hydrantów wewnętrznych wraz z węzami Ø 25 - szt. 4

			gaśnica proszkowa GP-2x ABC - szt. 3 gaśnica proszkowa GP-4x ABC - szt. 5 gaśnica proszkowa GP-6x ABC, BC - szt. 2
11	Dom Ludowy - GCKSiR	wrzesień 2016 r.	gaśnice 2 kg proszkowe – 4 szt., brak hydrantu
12	Pawilon Sportowy		gaśnica proszkowa 6 kg
Mrowla			
13	Szkoła Podstawowa	październik 2016 r.	- 7 szt. gaśnic w tym 5 szt. Typ GP6zABC, 1 szt. Typ GP2xABC, 1szt. Typ GP6xABC - 3 hydranty Typ H25
14	Dom Strażaka - GCKSiR	wrzesień 2016 r.	1 hydrant, brak gaśnic
15	Pawilon Sportowy		2 gaśnice
Rudna Wielka			
16	Zespół Szkół	czerwiec 2016 r.	5 szafek hydrantowych z węzłem, 8 gaśnic 6 kg (proszkowe), 3 gaśnice 2 kg (proszkowe), 3 gaśnice 2 kg (CO2);
17	Orlik	czerwiec 2016 r.	1 gaśnica 4 kg (proszkowa)
18	Dom Ludowy		Gaśnice 2 kg – 2 szt. (proszkowa)
19	Dom Strażaka		1 gaśnica 10 l
Świlcza			
20	Zespół Szkół	grudzień 2016 r.	gaśnice: Typ GP4XABC – 3 szt., Typ GP6XABC – 9 szt., Typ GS5XABC – 3 szt.; hydranty: sieć wewnętrzna: DN 25 – 2 szt. z węzłem półsztywnym i 7 szt. z węzłem płasko składanym.
21	Przedszkole	listopad 2016 r.	- 3 hydranty typ -25 - gaśnica typ –GWF -3X ABF - 1 szt. - gaśnica typ GP 6X, GW 6x - 3 szt.
22	Dom Strażaka - GCKSiR	wrzesień 2016 r.	4 hydranty, gaśnice 2 kg proszkowe – 5 szt.
23	Budynek Urzędu Gminy I, II	luty 2016 r.	zgodnie z załącznikiem nr 2
24	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy	marzec 2016 r.	gaśnice 10 kg – 2 szt., gaśnice 5 kg – 9 szt., gaśnice 2 kg – 2 szt., gaśnica 1 kg – 1 szt.
Trzciana			
25	Zespół Szkół	październik 2016 r.	10 hydrantów wewnętrznych DN 25 w tym 2 szt. z węzłem półsztywnym i 8 szt. z węzłem płasko składanym. istnieje jeszcze hydrant zewnętrzny zasilany prosto z sieci wodociągowej. Wykaz gaśnic zawiera załącznik nr 3
26	Regionalne Muzeum Etnograficzne	marzec 2016 r.	gaśnica proszkowa 2 kg ABC 13A 89BC – 2 szt. gaśnica proszkowa 4 kg ABC 21A 113BC – 1 szt.
27	Przedszkole/Żłobek	styczeń 2016 r.	gaśnica proszkowa GP6 x ABC 8 sztuk gaśnica płynowa 2xF 1 sztuka liczba hydrantów wewnętrznych w szafkach - 5 sztuk z prądownicami,
28	Dom Strażaka	marzec 2016 r.	Gaśnica 5 kg skroplonego CO2 BC - 3 szt.; gaśnica 6 kg proszku gaśniczego BC – 1 szt.; gaśnica 6 kg proszku gaśniczego ABC – 2 szt.; gaśnica 4 kg proszku gaśniczego ABC – 1 szt.;
29	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	wrzesień 2016 r.	4 hydranty, gaśnice proszkowe 2 kg – 7 szt.,

Dodatkowych informacji udziela: Lesław Antosz, tel. 17 8670160.

**II. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2016 roku**

**III. Kryterium oceny ofert będzie cena (100%)**

**IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:**

1. Cena zamieszczona w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym dojazd do poszczególnych obiektów Zamawiającego.
2. Wykonawca wykona usługę zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach.
3. Wykonawca gwarantuje sprawność badanego i naprawionego sprzętu przez okres minimum 1 roku od czasu przeprowadzenia w/w czynności.
4. Prace powinny zostać przeprowadzone przez osoby posiadające wiedzę techniczną i doświadczenie w wykonywaniu tego typu czynności.
5. Wykonawca sporządzi i prześle Zamawiającemu Protokoły z wykonanych czynności.

**V. Przygotowanie oferty:**

- a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na załączonym Formularzu Oferty w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza: 36-072 Świlcza 168 – pok. nr 22 - sekretariat na II piętrze, do dnia 12 lutego 2016 r. do godz. 10:00
- b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: **„Oferta na przegląd instalacji hydrantowej i gaśnic w budynkach administrowanych przez Gminę Świlcza i jej jednostki organizacyjne”**.  
Znak sprawy: GK.7012.1.2016

**VI. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest: Lesław Antosz, tel. 17 8670160.**

  
mgr inż. Adam Dziędzic

W załączeniu:

- Formularz do sporządzenia oferty.

Formularz oferty do rozeznania cenowego nr GK.7012.1.2016

Gmina Świlcza  
36-072 Świlcza 168

## OFERTA

Do rozeznania cenowego nr GK.7012.1.2016 na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Oferta na przegląd instalacji hydrantowej i gaśnic w budynkach administrowanych przez Gminę Świlcza i jej jednostki organizacyjne”.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Świlcza  
36-072 Świlcza 168

2. WYKONAWCA:

Pełna dokładna nazwa wykonawcy/ Imię i nazwisko	
Siedziba	
Dokładny adres siedziby	
REGON	
NIP	
Tel	
Fax	
e-mail	
Strona internetowa	
Adres do korespondencji	
Tel	
Fax	
e-mail	

3. Ja (my) niżej podpisany(i) składam(y) ofertę na

**przegląd instalacji hydrantowej i gaśnic w budynkach administrowanych przez Gminę Świlcza i jej jednostki organizacyjne za cenę jak niżej:**

Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość	Cena jednostkowa netto badania [zł]	Wartość pozycji netto [zł]	Podatek VAT w %	Wartość pozycji brutto [zł]
1	Gaśnice	178				
2	Hydranty	73				
Razem brutto za całość:						

Słownie brutto za całość: ..... złotych

4. Jednocześnie oświadczam/my, że wskazana wyżej cena brutto jest ostateczna oraz obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

.....  
data

.....  
Podpis(y)

Łącznik nr 1

Miejscowość: Bratkowice.....

Dnia: 7.12.2015r.....

## Protokół

### z przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego

Dla: Podstawa Publiczna im. Jana Pawła II  
36-055 Bratkowice 407A

Lp	Nazwa Sprzętu	Przegląd	j.m	ilość	Remont	j.m.	ilość
1	Gaśnica proszkowa 1 kg.	-	szt.			szt.	
2	Gaśnica proszkowa 2 kg. ABC	-	szt.	1		szt.	
3	Gaśnica proszkowa 3 kg.	-	szt.	2		szt.	
4	Gaśnica proszkowa 4 kg. ABC	-	szt.	5		szt.	
5	Gaśnica proszkowa 6 kg. ABC	-	szt.	4		szt.	
6	Gaśnica proszkowa 12 kg.	-	szt.			szt.	
7	Gaśnica śniegowa 5 kg.	-	szt.			szt.	
8	Gaśnica śniegowa 6 kg.	-	szt.			szt.	
9	Urządzenie gaśnicze GS 2kg.	-	szt.	1		szt.	
10	Gaśnica pianowa.	-	szt.			szt.	
11	Koc P.Poż	-	szt.	2		szt.	
12	Hydrant Ø25	-	szt.	6		szt.	
13	Agregat gaśniczy proszkowy	-	szt.			szt.	
14	Agregat gaśniczy śniegowy	-	szt.			szt.	
15	Legalizacja zbiornika gaśnicy Proszkowej.					szt.	
16	Legalizacja zbiornika gaśnicy Śniegowej					szt.	
17	Legalizacja zbiornika butli 40 l.					szt.	
18							
19							
20							

Stan techniczny sprzętu: dobry. Termin następnego przeglądu: 7.12.2015r.

Uwagi i zalecenia: 1 gaśnica 6 kg. do remontu

Potwierdzenie odbiorcy po remoncie

Data: .....

Podpis: .....

Łącznik nr 2

Miejscowość: Świlcza

Dnia: 10.02.2015r.

## Protokół

z przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego

**URZĄD GMINY**

Dla: ..... **Ś.W.I.L.C.Z.A.** .....

woj. podkarpackie (8)

tel./fax (0-17) 06-70-100

Lp	Nazwa Sprzętu	Przegląd	j.m	ilość	Remont	j.m.	ilość
1	Gaśnica proszkowa 1 kg.	ABC	szt.	2		szt.	
2	Gaśnica proszkowa 2 kg.	ABC	szt.	1		szt.	
3	Gaśnica proszkowa 3 kg.	—	szt.	—		szt.	
4	Gaśnica proszkowa 4 kg.	ABC	szt.	2		szt.	
5	Gaśnica proszkowa 6 kg.	ABC	szt.	8		szt.	
6	Gaśnica proszkowa 12 kg.	—	szt.	—		szt.	
7	Gaśnica śniegowa 5 kg.	—	szt.	3		szt.	
8	Gaśnica śniegowa 6 kg.	—	szt.	—		szt.	
9	Urządzenie gaśnicze GS 2kg.	—	szt.	—		szt.	
10	Gaśnica pianowa.	—	szt.	—		szt.	
11	Koc P.Poż	—	szt.	—		szt.	
12	Hydrant Ø 25	—	szt.	3		szt.	
13	Agregat gaśniczy proszkowy	—	szt.	—		szt.	
14	Agregat gaśniczy śniegowy	—	szt.	—		szt.	
15	Legalizacja zbiornika gaśnicy Proszkowej.					szt.	
16	Legalizacja zbiornika gaśnicy Śniegowej					szt.	
17	Legalizacja zbiornika butli 40 l.					szt.	
18							
19							
20							

Stan techniczny sprzętu: *dobry* ..... Termin następnego przeglądu: *10.02.2016*

Uwagi i zalecenia: .....

Potwierdzenie odbioru po remoncie

Data: .....

Podpis: .....

Załącznik nr 3

## WYKAZ GAŚNIC - ZESPÓŁ SZKÓŁ W TRZCIANIE

Lp.	Kondygnacja	Pomieszczenie	Typ	Nr seryjny	Nr PożTech	Uwagi
1.	Podpiwniczenie	Kotłownia	GS5x BC	06 2018	2600	
Szkoła Podstawowa						
2.	Podpiwniczenie	Pom. konserwatora	GP4x ABC	45180	2601	
3.	Parter	Korytarz	GP4x ABC	17614	2602	
4.	Parter	biblioteka	GS5x BC	991698 2009	2603	
5.	Piętro	Korytarz	GP4x ABC	17640	2604	
Gimnazjum						
6.	Parter	Korytarz	GP4x ABC	17631	2605	
7.	Parter	Korytarz	GP4x ABC	04152	2606	
8.	Parter	Sala informatyczna	GSE 2x	14265	2607	
9.	Parter	Sala informatyczna	GS5x BC	28284	2608	
10.	Parter	Kuchnia	GP2x ABC		2609	
11.	I piętro	Korytarz	GP4x ABC	04191	2610	
12.	I piętro	Korytarz	GP4x ABC	214014	2611	
13.	II piętro	Korytarz	GP4x ABC	04171	2612	
14.	II piętro	Sala fizyki	GP4x ABC		2613	