

sprawa RGP.271.17.2016

Świlcza, dn. 22.08.2016 r.

## Wyjaśnienie treści siwz nr 2

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzcianie, w rejonie drogi na Dyndy, z przepompownią ścieków - ZAKRES I**

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 300811 - 2016, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: [www.swilcza.i-gmina.pl](http://www.swilcza.i-gmina.pl).

Planowany termin składania ofert: **do 26 sierpnia 2016 r. do godz. 10:00.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**W dniu 17 sierpnia 2016 r.** do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### **Treść pytań:**

1. Proszę określić standard wykonania przepompowni oraz rozdzielni sterującej.
2. Do jakiego systemu monitoringu GPRS funkcjonującego w Gminie Świlcza ma być wpięta nowo budowana przepompownia ścieków.
3. Proszę o określenie parametrów funkcjonalno – użytkowych funkcjonującego systemu monitoringu w technologii GSM/GPRS/EDGE ze stałą adresacją IP obiektów chronionych systemem APN.

#### **Odpowiedź:**

**Zgodnie z pkt 2.2.7 przedmiaru robót przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż jedynie zbiornika, pompy nie są przedmiotem dostawy.**