



Rzeszów 10.05.2016 r.
RE1/2016/4/1244/DK/RU/2016

W/2016(5)/1305

Gmina Świlcza
Świlcza 168;
36-072 Świlcza

Dotyczy: Zgody na montaż dodatkowych opraw oświetleniowych w miejscowości Bratkowice na istniejących słupach n/n nr 28/3/A i 32/3/A, Gmina Świlcza.

W odpowiedzi na pismo numer RGP-HN. 7013.1.2016/9 z dnia 7.04.2016, dotyczącego zgody na montaż dodatkowych opraw oświetleniowych na istniejących słupach n/n nr 28/3/A i 32/3/A w miejscowości Bratkowice, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów RE Rzeszów, wyraża zgodę na montaż powyższych opraw, przed montażem należy uzyskać zgodę właściciela działki, na której stoi słup n/n na których będą montowane oprawy oświetleniowe. Oprawy należy montować pod nadzorem pracowników Rejonu Energetycznego Rzeszów Wydział Utrzymania Sieci.

Wysięgnik na którym będzie montowana oprawa powinien być oznaczony być paskiem koloru żółtego (30 cm – urządzenia majątku Gminy). Na wysięgniku powinien być również zamontowany oznacznik formatu A5 koloru czerwonego (urządzenia w eksploatacji Inwestora)

Po zamontowaniu przedmiotowych opraw prosimy umówić się na przegląd techniczny z pracownikami wydziału utrzymania (RU) sieci (tel.177496680).

Do przeglądu prosimy dostarczyć następujące dokumenty:

- **Aktualizację operatu geodezyjnego z naniesionymi oprawami, które zostały zamontowane (oryginał),**
- Protokoły pomiaru uziemienia oprawy (wysięgnika),
- Zestawienie inwentaryzacyjne ogólne,
- Plan powykonawczy (ksero z operatu geodezyjnego z naniesionym numerem słupa, oraz numer domu obok słupa).

Po przeprowadzonym przeglądzie zostanie spisany protokół.

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a (RU/o)

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Rzeszów

Z-ca Dyrektora
Tadeusz Gontarz