



sprawa RGI.271.29.2017

Świlcza, dn. 09.01.2018 r.

Wyjaśnienie treści siwz nr 3

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 21 listopada 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 619602-N-2017 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 12 stycznia 2018 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 07 grudnia 2017 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Sufit podwieszany z paneli akustycznych – jakie parametry ma spełniać ten sufit i gdzie będzie on montowany? W projekcie nie ma żadnej informacji o tym suficie

Odpowiedź:

Sufit akustyczny montowany w sali widowiskowej o parametrach nie gorszych jak np. Armstrong - Contrast Cirrus (lub inny równoważny)

Pytanie nr 2:

W pozycji nr 55 przedmiaru budowlanego (zakres B-1 do B-14 jest ujęty montaż okien – jakie to są okna?

Odpowiedź:

Okno PCV rozwieralno-uchylne o współczynniku $U=1,1$ W/m²K

Pytanie nr 3

W pozycji nr 69 przedmiaru budowlanego (zakres B-1 do B-14) są ujęte skrzydła drzwiowe czy ta pozycja dotyczy tylko montażu drzwi wewnętrznych które są ujęte w pozycji niżej (70) czy są to całkiem inne drzwi

Odpowiedź:

Dotyczy tych samych drzwi

Pytanie nr 4:

Ile jest grzejników w zabudowie z głowicą termostatyczną ze zdalnym czujnikiem

Odpowiedź:

15 szt.


mgr inż. Adam Dziędzic

