



sprawa RGI.271.32.2017

Świlcza, dn. 14.12.2017 r.

Wyjaśnienie treści siwz nr 3

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

- I. Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne**
- II. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach**
- III. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Bratkowicach**
- IV. Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal**
- V. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Trzcianie**
- VI. Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i treningowego oraz istniejącego boiska piłkarskiego na stadionie w Świlczy**

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 28 listopada 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 623198-N-2017 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do **18** grudnia 2017 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 13 grudnia 2017 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie

*Prosimy o wyjaśnienie dotyczące kostki elastycznej gumowej, ponieważ nie ma kostki o wym. 20*16cm i gr. 6 cm, jest tylko gr. 4,3cm i 4,5cm. Czy można zaproponować w takim razie kostkę o gr 4,3 cm lub ewentualnie o gr. 4,5cm?*

Odpowiedź

Tak, pod warunkiem posiadania przez nawierzchnię świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie sportowym i szkolnym. Użyta w opisach pozycji przedmiarowych grubość 6 cm wynikała z opisów tablicy z katalogu na podstawie której, przez analogię wyceniana jest nawierzchnia z kostki gumowej.