

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Świlcza zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie **rozeznania cenowego** na:

Wykonanie usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach administrowanych przez Gminę Świlcza i jej jednostki organizacyjne.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej obejmującej w szczególności:

1. Podręczny sprzęt gaśniczy:
 - przegląd techniczny,
 - konserwacja wg. zaleceń producentów,
 - remont, naprawa, nabicie w zależności od potrzeb,
 - legalizacja zbiornika gaśnicy (gaśnic śniegowych i urządzeń gaśniczych),
 - przegląd gaśnic samochodowych;
2. Stałe urządzenia gaśnicze - hydranty wewnętrzne (węże półsztywne i płaskoskładane):
 - przegląd techniczny,
 - sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych elementów hydrantu,
 - wymiana elementów zaworu hydrantowego (np. głowica zaworu, uszczelka, pokrętko) w przypadku uszkodzenia,
 - wymiana węży hydrantowych płaskoskładanych uszkodzonych na nowe o dł. 20 m,
 - wymiana prądownic "prostych" na prądownice z regulowanym strumieniem przepływu,
 - dokonanie pomiaru wydajności i ciśnienia,
 - próba ciśnieniowa węży hydrantowych, którym skończył się 5 letni okres badania;
3. Urządzenia ochrony przeciwpożarowej:
 - 1) system detekcji gazów wybuchowych (GAZEX):
 - przegląd techniczny,
 - kontrola działania systemu,
 - kalibracja i wzorcowanie sensora wg. zaleceń producenta przez uprawniony serwis;
 - 2) oświetlenie ewakuacyjne:
 - poprawność zadziałania,
 - pomiar natężenia oświetlenia wraz z wykonaniem planu rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych;



3)system oddymiania (przeład centrali oddymiania, klap dymowych, przyciski oddymiania i przetwarzania, pomiar napięcia w akumulatorach, przeład wszystkich czujek dymu poprzez zadymienie):

- przeład techniczny,
- konserwacja wg. zaleceń producenta;

4)przeciwpozarowy wyłacznik prądu lub główny wyłacznik prądu:

- przeład stanu technicznego i poprawności zadziałania;

5)przeład instalacji Systemu Sygnalizacji Pozarowej Polan Alfa (przeład centrali sygnalizacji pozarowej, Ręcznych Ostrzegaczy Pozarowych, pomiar napięcia w akumulatorach, przeład wszystkich czujek dymu poprzez zadymienie):

- przeład techniczny,
- konserwacja wg. zaleceń producenta;

3. Przeprowadzenie próbnego alarmu ewakuacyjnego:

- opracowanie procedury alarmu, a w przypadku istnienia procedury alarmu weryfikacja jej,
- nadzór nad alarmem i opracowanie protokołu końcowego,
- prezentacja działania gaśnic występujących w obiekcie.

Wykaz gaśnic i hydrantów:

Lp.	Obiekt	Data ważności aktualnego badania	Ilość/rodzaj gaśnic
Błędowa Zgłobieńska			
1	Dom Ludowy		1 hydrant
Bratkowice			
2	Zespół Szkół	luty 2017 r.	11 gaśnic proszkowych, - 1 gaśnica pianowa, - 3 hydranty;
3	Szkoła Podstawowa nr 2	czerwiec 2017 r.	gaśnica proszkowa 6 kg – 2 szt.; gaśnica śniegowa 5 kg – 1 szt.; gaśnica proszkowa 2 kg – 2 szt., gaśnica śniegowa 2 kg – 2 szt.; hydrant HW 25 – 2 szt.
4	Szkoła Podstawowa nr 3	sierpień 2017 r.	2 szt. gaśnica- typ GP-6X-ABC (6 kg proszku gaśniczego) 1 szt. gaśnica - typ GP-2X-ABC (2 kg proszku gaśniczego) 1 szt. gaśnica 21B (1 kg proszku gaśniczego)
5	Przedszkole	grudzień 2017 r.	zgodnie z załącznikiem nr 1
6	Dom Ludowy - GCKSiR	wrzesień 2017 r.	gaśnice 2 kg proszkowe – 3 szt., brak hydrantu
7	Pawilon Sportowy - GCKSiR	wrzesień 2017 r.	gaśnice 2 kg proszkowe – 3 szt., brak hydrantu
Dąbrowa			
8	Zespół Szkół	wrzesień 2017 r.	hydrantów wewnętrznych wraz z węzami Ø 25 - szt. 4 gaśnica proszkowa GP-2x ABC - szt. 3 gaśnica proszkowa GP-4x ABC - szt. 5 gaśnica proszkowa GP-6x ABC, BC - szt. 2
9	Dom Ludowy - GCKSiR	wrzesień 2017 r.	gaśnice 2 kg proszkowe – 4 szt., brak hydrantu
10	Pawilon Sportowy		gaśnica proszkowa 6 kg
Mrowla			
11	Szkoła Podstawowa	październik 2017 r.	- 7 szt. gaśnic w tym 5 szt. Typ GP6zABC, 1 szt. Typ GP2xABC, 1szt. Typ GP6xABC - 3 hydranty Typ H25



12	Dom Strażaka - GCKSiR	wrzesień 2017 r.	1 hydrant, brak gaśnic
13	Pawilon Sportowy		2 gaśnice
Rudna Wielka			
14	Zespół Szkół	czerwiec 2017 r.	5 szafek hydrantowych z węzłem, 8 gaśnic 6 kg (proszkowe), 3 gaśnice 2 kg (proszkowe), 3 gaśnice 2 kg (CO2);
15	Orlik	czerwiec 2017 r.	1 gaśnica 4 kg (proszkowa)
16	Dom Ludowy		Gaśnice 2 kg – 2 szt. (proszkowa)
17	Dom Strażaka		1 gaśnica 10 l
Świlcza			
18	Zespół Szkół	grudzień 2017 r.	gaśnice: Typ GP4XABC – 3 szt., Typ GP6XABC – 9 szt., Typ GS5XABC – 3 szt.; hydranty: sieć wewnętrzna: DN 25 – 2 szt. z węzłem półsztywnym i 7 szt. z węzłem płasko składanym.
19	Przedszkole	listopad 2017 r.	- 3 hydranty typ -25 - gaśnica typ –GWF -3X ABF - 1 szt. - gaśnica typ GP 6X, GW 6x - 3 szt.
20	Dom Strażaka - GCKSiR	wrzesień 2017 r.	4 hydranty, gaśnice 2 kg proszkowe – 5 szt.
21	Budynek Urzędu Gminy I, II	lutym 2017 r.	zgodnie z załącznikiem nr 2
22	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy	marzec 2017 r.	gaśnice 10 kg – 2 szt., gaśnice 5 kg – 9 szt., gaśnice 2 kg – 2 szt., gaśnica 1 kg – 1 szt.
Trzciana			
23	Zespół Szkół	październik 2017 r.	10 hydrantów wewnętrznych DN 25 w tym 2 szt. z węzłem półsztywnym i 8 szt. z węzłem płasko składanym. Wykaz gaśnic zawiera załącznik nr 3
24	Regionalne Muzeum Etnograficzne	marzec 2017 r.	gaśnica proszkowa 2 kg ABC 13A 89BC – 2 szt. gaśnica proszkowa 4 kg ABC 21A 113BC – 1 szt.
25	Przedszkole/Żłobek	styczeń 2017 r.	gaśnica proszkowa GP6 x ABC 8 sztuk gaśnica plynowa 2xF 1 sztuka Ilość hydrantów wewnętrznych w szafkach - 5 sztuk z prądownicami,
26	Dom Strażaka	marzec 2017 r.	Gaśnica 5 kg skroplonego CO2 BC - 3 szt.; gaśnica 6 kg proszku gaśniczego BC – 1 szt.; gaśnica 6 kg proszku gaśniczego ABC – 2 szt.; gaśnica 4 kg proszku gaśniczego ABC – 1 szt.;
27	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	wrzesień 2017 r.	4 hydranty, gaśnice proszkowe 2 kg – 7 szt.,
28	Samochody 2 szt.		2 gaśnice proszkowe

Wykaz pozostałych przeglądów/czynności:

Lp.	Nazwa placówki	Kłapy dymowe	Detekcja gazów wybuchowych	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	Przeprowadzenie alarmów ewakuacyjnych	Oświetlenie ewakuacyjne	System sygnalizacji pożaru
1.	Zespół Szkół w Świlczy	-	tak	tak	tak	tak	tak
2.	Zespół Szkół w Trzcianie	-	tak	tak	tak	tak	-
3.	Zespół Szkół w Bratkowicach	-	tak	tak	tak	tak	-
4.	Zespół Szkół w Dąbrowie	-	tak	tak	tak	tak	-
5.	Zespół szkół Rudnej Wielkiej	tak	tak	tak	tak	tak	-
6.	SP Mrowła	-	tak	tak	tak	tak	-
7.	SP Nr 2 Bratkowice	tak	tak	tak	tak	tak	-
8.	PP Trzciana	tak	tak	tak	tak	tak	-
9.	PP Bratkowice	tak	tak	tak	tak	tak	-
10.	PP Świlcza	-	tak	tak	tak	tak	-

11	DS Świlcza - GCKSiR	tak	-	tak	-	-	-
12.	Budynek Urzędu Gminy I,II	tak	-	tak	-	-	-

Podane ilości hydrantów, gaśnic oraz przeglądów mogą ulec zmianie przy niezmiennych cenach jednostkowych zawartych w formularzu ofertowym.

Dodatkowych informacji udziela: Ryszard Chmaj, tel. 17 8670160.

II. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 roku

III. Kryterium oceny ofert będzie cena (100%)

IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1. Cena zamieszczona w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym dojazd do poszczególnych obiektów Zamawiającego.
2. Wykonawca wykona usługę zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach.
3. Wykonawca gwarantuje sprawność badanego i naprawionego sprzętu przez okres minimum 1 roku od czasu przeprowadzenia w/w czynności.
4. Wykonawca sporządzi i prześle Zamawiającemu Protokoły z wykonanych czynności.

5. Wykonawca musi wykazać (posiadać):

- dwoma autoryzacjami lub świadectwami szkoleń dwóch różnych producentów gaśnic i dwóch różnych producentów hydrantów,
- uprawnienia dozoru technicznego na napełnianie zbiorników przenośnych (gaz sprężony i skroplony);
- aktualne wzorcowanie ciśnieniomierza do pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów;
- aktualne wzorcowanie miernika (luksomierza) do pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego);
- świadectwo przeszkolenia w zakresie przeglądów systemów detekcji gazów (GAZEX);
- świadectwem ukończenia kursu w zakresie przeglądów systemów oddymiania,
- aktualne uprawnienia elektryczne w zakresie grupy E i D do 1kV (konserwacja, kontrola i pomiar);
- aktualne uprawnienia gazownicze w zakresie E i D (urządzenia i instalacje o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa) konserwacja, kontrola i pomiar.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 należy załączyć do oferty.

V. Przygotowanie oferty: ofertę należy przesłać na adres e-mail: ug.swilcza@intertele.pl lub złożyć w Urzędzie Gminy Świlcza, adres: 36-072 Świlcza 168 w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze, w nieprzekraczalnym terminie do 18 stycznia 2017 roku do godz. 10.00.


VI. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest: Ryszard Chmaj, tel. 17 8670160.

W załączeniu:

- Formularz do sporządzenia oferty.

PODINSPEKTOR

 mgr Ryszard Chmaj

Z up. WÓJTA

 mgr inż. Sławomir Styka
 ZASTĘPCA WÓJTA

Gmina Świlcza
36-072 Świlcza 168

OFERTA

Do rozeznania cenowego nr RGP-ED.7021.1.2017 na wykonanie zamówienia pod nazwą: „**Oferta na wykonanie usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach administrowanych przez Gminę Świlcza i jej jednostki organizacyjne**”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Świlcza
 36-072 Świlcza 168

2. WYKONAWCA:

Pełna dokładna nazwa wykonawcy/ Imię i nazwisko	
Siedziba	
Dokładny adres siedziby	
REGON	
NIP	
Tel	
Fax	
e-mail	
Strona internetowa	
Adres do korespondencji	
Tel	
Fax	
e-mail	

3. Ja (my) niżej podpisany(i) składam(y) ofertę na **wykonanie usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach administrowanych przez Gminę Świlcza i jej jednostki organizacyjne za cenę jak niżej:**

Lp.	Nazwa urządzenia/ czynność	Ilość	Cena jednostkowa netto badania [zł]	Wartość pozycji netto [zł]	Podatek VAT w %	Wartość pozycji brutto [zł]
1	Gaśnice	173				
2	Hydranty	71				
3	System detekcji gazów wybuchowych	10				
4	System oddymiania	7				
5	System sygnalizacji pożarowej	1				
6	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (główny wyłącznik prądu)	12				
7	Przeprowadzenie alarmów ewakuacyjnych	10				
8	Oświetlenie ewakuacyjne w obiektach	12 obiektów				
Razem brutto za całość:						

Słownie brutto za całość: złotych



4. Jednocześnie oświadczam/my, że wskazana wyżej cena brutto jest ostateczna oraz obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
Podpis(y)

