

sprawa RGP.271.1.2017

Świlcza, dn. 01.02.2017 r.

## Wyjaśnienie treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

### Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Trzcianie oraz modernizacja dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2017 r. Etap I

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 24 stycznia 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 13563 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: [www.swilcza.i-gmina.pl](http://www.swilcza.i-gmina.pl).

Planowany termin składania ofert: **do 08 lutego 2017 r. do godz. 10:00.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**W dniu 30 stycznia 2017 roku** do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### Pytanie 1:

Czy zamawiający będzie wymagał od wykonawcy Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na zrealizowane roboty?

#### Odpowiedź:

**Tak, zgodnie z pkt 3.5 ppkt 2 siwz;**

#### Pytanie 2:

Dotyczy poz. przedmiarów pt" Stabilizacja gruntu cementem" - czy zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem metodą - "wbudowania z wytwórni stabilizacji 2,5 - 5 MPa" (zgodnie z wymogami SST)" - jeżeli tak to prosimy o określenie grubość podbudowy ze stabilizacji cementowej, po zagęszczeniu.

#### Odpowiedź:


**Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy ze stabilizacji cementem z wytwórni o  $R_m = 2,5 - 5$  MPa (zgodnie z wymogami SST), lecz nie dopuszcza zmiany grubości warstwy ze stabilizacji cementem. Wynika to z warunków Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Załącznik nr 4 Pkt. 8. Mrozoodporność podłoża nawierzchnia, tj. grubość wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podłoża nie może być mniejsza od wartości określonych w Rozporządzeniu. W momencie zmniejszenia grubości warstwy ze stabilizacji cementem, warunek ten mógłby nie zostać spełniony.**

**WÓJT**  
  
mgr inż. Adam Dzięcio

Gmina Świlcza  
Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
Tel.: 17 86 70 100  
Fax: 17 86 70 157

NIP: 517-00-45-613  
REGON: 690582140

Konto bankowe: BS Głogów Młp. O./Świlcza  
69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

**PODINSPEKTOR INSPEKTOR**  
  
mgr inż. Jakub Potyrała mgr inż. Damian Dembowski

Strona 1 z 1

**INSPEKTOR**  
  
mgr Ewa Dzięcio