



Gmina Świltcza  
36-072 Świltcza 168

woj. podkarpackie  
pow. rzeszowski

REGON 690582140  
NIP 517-00-45-613

tel. 17 86-70-100  
fax. 17 86-70-157

sprawa RRG.271.6.2013  
pismo: 38/R-RRG-ED/2013

Świltcza, dn. 28.02.2013 r.

Zamawiający: Gmina Świltcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

### **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – podstawą bazy sportowo - rekreacyjnej**

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 7 lutego 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 52356-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: [www.swiltcza.i-gmina.pl](http://www.swiltcza.i-gmina.pl).

Planowany termin składania ofert: 5 marca 2013, godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świltcza, 36-072 Świltcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świltcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**W dniu 26 lutego 2013 roku** do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy kanalizacja sanitarna obejmuje wykonanie odc. S1stn- S4 (bez odc. S5-S7):

#### **Odpowiedź:**

**Wycenić należy 131 mb kanalizacji sanitarnej, tj. od punktu studni S1stn do studni S4;**

#### **Pytanie nr 2:**

Czy w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej jest tylko odwodnienie boiska do piłki nożnej (kanały i studnie na odc. D69-D42-D1 oraz D24-D1) bez montażu studni odwodnienia liniowego (SO1- SO7) oraz korytek odwodnienia liniowego?

#### **Odpowiedź:**

**Odcinek SO1 – SO7 jest wyceniony w pozycji Krawężniki, element 4.5 przedmiaru robót, zgodnie z projektem budowlanym.**

#### **Pytanie nr 3:**

Czy należy przyjąć do wyceny również montaż separatora, osadnika i zbiornika na kanalizacji deszczowej?

#### **Odpowiedź:**

**Montaż separatora, osadnika i zbiornika na kanalizację deszczową nie jest w zakresie niniejszego postępowania.**

**WÓJT**  
*dr inż. Wojciech Wdowik*

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego



strona: [www.swiltcza.i-gmina.pl](http://www.swiltcza.i-gmina.pl)

e-mail: [ug.swiltcza@intertele.pl](mailto:ug.swiltcza@intertele.pl)