

sprawa RRG.271.25.2013
pismo: 200/R-RRG-ED/2013

Świltcza, dn. 5.08.2013 r.

Zamawiający: Gmina Świltcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Wymiana pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie docieplenia części budynku Domu Strażaka w Rudnej WielkiejPostępowanie zostało ogłoszone w dniu 31 lipca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 306916-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swiltcza.i-gmina.pl.

Termin składania ofert: 16 sierpnia 2013, godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świltcza, 36-072 Świltcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świltcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 1 sierpnia 2013 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**Pytanie nr 1:**

Proszę o podanie wymiaru wyłazów dachowych (2 sztuki)

Odpowiedź:**Wymiary wyłazów dachowych - 66x78 cm;****Pytanie nr 2:**

Proszę o podanie wysokości trapezu blachy

Odpowiedź:**Blacha trapezowa T 35;****Pytanie nr 3:**

Proszę o podanie wymiaru oraz koloru bram

Odpowiedź:

1. **Brama segmentowa pełna o wym. 290*293 cm (światło wjazdu) w wykonaniu standard, w kolorze standard z zewnątrz, np. RAL 3000 od środka RAL 9002, obsługa ręczna, przekładnia łańcuchowa od wewnątrz, ryglowanie i obsługiwanie od wewnątrz;**
2. **Brama segmentowa pełna o wym. 290*250 cm (światło wjazdu) w wykonaniu standard, w kolorze standard z zewnątrz, np. RAL 3000 od środka RAL 9002, obsługa ręczna, przekładnie łańcuchowa od wewnątrz, ryglowanie i obsługiwanie od wewnątrz, drzwi przejściowe bez progu (światło przejścia 90x195 cm) – rama okalająca drzwi w kolorze aluminium;**

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie koloru, podziału okien oraz informacji czy istniejące okna są to okna skrzynkowe?



Odpowiedź:

Okna białe, dwudzielne uchylno-rozwierne i rozwierne, istniejące okna nie są oknami skrzynkowymi;

Pytanie nr 5:

Proszę o podanie grubości styropian poz. nr 1.13 przedmiaru

Odpowiedź:

Grubość styropianu - 10 cm


WÓJT
dr inż. Wojciech Wdowik





GMINA
FAIR PLAY 2008



GMINA
FAIR PLAY 2009



GMINA
FAIR PLAY 2010




GMINA
FAIR PLAY 2011



GMINA
FAIR PLAY 2012

strona: www.swilcza-i-gmina.pl
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl
ug.swilcza@pro.onet.pl

INSPEKTOR


mgr Ewa Dzedzu

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.25.2013/RRG.271.25.2013_wyj_nr.1.pdf

Strona 2 z 2